

Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme, İstanbul, Türkiye
Onaylanmış Kuruluş 2195

EC CERTIFICATE AT SERTİFİKA

according to 97/23/EC Pressure Equipment Directive Annex III Module B Type - Examination
97/23/AT Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği EK III Modül B Tip İncelemesi'ne göre

Number: **2195-PED-1619602**
Numara:

Owner of Certificate: : ESKA VALVE LTD. ŞTİ.
Sertifika Sahibi: Şeyhli Mah. Sağlık Sokak No:10 34906 Kurtköy-Pendik/İstanbul

Manufacturer: : ESKA VALVE LTD. ŞTİ.
Üretici: Şeyhli Mah. Sağlık Sokak No:10 34906 Kurtköy-Pendik/İstanbul

Product: : Gaz Basınç Regülatörü
Ürün: Gas Pressure Regulator

Product Description: : ESKA VALVE Markalı ERG-H5 Serisi Gaz Basınç Regülatörü Emniyet
Ürün Tanımı: Kapatmalı veya Emniyet Kapatmasız, DN25/DN25 ve DN25/DN40 Dişli Bağlantı, Çalışma Sıcaklık Aralığı (TS) : -20 ; 60° C, Sıcaklık Sınıfı :2

Type/Model: : ERG-H5
Tip/Model:

Base of Certificate: : Inspection Report No. PED-290-01 dated 12.07.2016
Sertifika Dayanağı: 12.07.2016 tarihli Muayene Raporu No. PED-290-01
Standart: TS EN 334+A1 , TS EN 14382+A1

Expiry Date: : 13.07.2026
Geçerlilik Tarihi:

Szutest Technical Inspection and Certification, Notified body identification number 2195, certifies hereby conformity of the said products' properties with the essential requirements of European Parliament and the Council Directive 97/23/EC. The EC type examination has been carried out pursuant to Annex III – module B of the Directive. An integral part of the certificate is an inspection report containing examination findings and data on approved type identification. Validity of the certificate is conditioned by validity of normative documents stated in the Inspection Report. If the standards related to the certified products are amended or new standards issued it is necessary to check applicability of the certificate. The list of the relevant parts of the technical documentation is given in the inspection report.

2195 numaralı Onaylanmış Kuruluş, Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme, yukarıda bahsi geçen ürünlerinin, 97/23/AT Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine uygunluğunu onaylar. AT tip incelemesi, Yönetmeliğin Ek III – Modul B'ye uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu sertifikanın ayrılmaz parçası olan muayene raporu, inceleme bulgularını ve onaylanan tip tanımlamasını içerir. Sertifikanın geçerliliği, Muayene raporunda belirtilen dokümanların geçerliliğine bağlıdır. Belgelendirilen ürünler ile ilgili standartlarda düzeltme yapılması veya yeni bir standard yayınlanması durumlarda, sertifikanın uygulanabilirliğinin kontrolü gereklidir. Teknik dokümantasyonun ilgili parçalarının listesi muayene raporunda verilmiştir.

İstanbul, 14.07.2016


Seda Öztürk
Departman Yöneticisi
Department Manager



Product description:

Nominal Ölçü (DN)	Anma Basıncı (PN) (Bar)	Müsaade Edilen Azami Basıncı (PS) (Bar)	Versiyon	Giriş Basıncı Aralığı (Bar)	Çıkış Basıncı Aralığı (mbar)	Doğruluk Sınıfı (AC)	Kitleme Basıncı Sınıfı (SG)
DN25/DN25 Dişli	10	10	LP	0,5-10	15-100	AC5	SG10
DN25/DN40 Dişli	20	20	MP	0,5-20	100-300	AC10	SG20
	20	20	HP	0,5-20	300-2500	AC20	

